

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO***PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación

*Certification Modality***Marca de conformidad****Esquema 5****No. 02352**

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
PORTALÁMPARAS (ROSETA-PLAFÓN)	150 W	LÍNEA VARIOS CASQUILLO E-27 MARCA EXE

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,  
which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricado por**  
**Manufactured by:**

**AVE COLOMBIANA S.A.S.**

km 3 vía Zipaquirá-Nemocón, Zipaquirá, Colombia

**Satisface los requerimientos de**  
**Satisfies the requirements of**


Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía – RETIE (Numeral 20.29)

Fecha de Certificación: 23 / 06 / 2006

Última actualización: 15 / 11 / 2017

Fecha de Vencimiento: 14 / 11 / 2020

Fecha máxima para finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 14 / 11 / 2018 y 14 / 11 / 2019

  
**Juan Pablo Rojas Duque**  
Gerente CIDET Certificación  
CIDET Certification manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.*





**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02352**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23 / 06 / 2006**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 / 11 / 2017**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 14 / 11 / 2020**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
PORTALÁMPARAS (ROSETA-PLAFÓN)  
FABRICADOS POR AVE COLOMBIANA S.A.S.,  
UBICADA EN LA km 3 VÍA ZIPAQUIRÁ-NEMOCÓN, ZIPAQUIRÁ, COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	150 W
<b>Referencia</b>	Línea varios casquillo E-27 marca EXE
<b>Casquillo</b>	Fabricado en aleación de aluminio AA81112, Temple H
<b>Contacto</b>	Cobre electrolítico
<b>Aplicación</b>	Para bombillas hasta 150 W
<b>Material</b>	Contacto central: Cobre Cuerpo del platón: urea formaldehido y nylon natural
<b>Referencial</b>	Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía – RETIE (Numeral 20.29)

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación

darias